

Brannslukningsutstyr



Forebyggende brannvern er en svært sentral del av internkontrollen i sameiet. De fleste branner utvikler seg svært raskt, og derfor er det spesielt viktig at det er egnede slukkemidler lett tilgjengelig, slik at beboerne kan forsøke å slokke brannen.

Styret er ansvarlig for å:

- 1) kontrollere gjennom årlig HMS-kartlegging at det er montert minst 1 stk. manuelt brannslukningsapparat i hver boenhet. Eventuelle avvik påpekes.
- 2) sørge for at det blir montert tilstrekkelig med slukkeutstyr i fellesareal, loft og kjelleren.
- 3) å sende årlig informasjon til alle beboere om vedlikeholdsansvaret de har for brannforebyggende tiltak.
- 4) gjennomføre to årlige egenkontroller av brannslukningsutstyr i fellesareal.
- 5) sikre at det gjennomføres service og kontroll av brannslukkere i fellesarealer i henhold til NS 3910, hvert 5 år.
- 6) kvalitetssikre gjennom internkontrollen at alle boenheter gjennomfører service og kontroll av brannslukningsapparat i henhold til NS 3910, hvert 5 år.

Kontrollen skal utføres av person med kompetansebevis, og dokumentasjon etter utført kontroll arkiveres.

Beboer er ansvarlig for å:

- 1) kontrollere at brannslukningsutstyret i egen boenhet er i orden til enhver tid. Eventuelle avvik/mangler må rettes opp straks.
- 2) påse at det for brannslukningsapparat i egen boenhet er:
 - a) tilfredsstillende trykk (manometer står på grønt),
 - b) splint/plombering er på plass,
 - c) slangen ikke er morken og utett,
 - d) beholdere ikke er rusten eller har andre fysiske skader,
 - e) pulveret har ikke klumpet seg (vende på pulverapparater ca. 4 ganger i året)
 - f) ryddig rundt apparatet med lett tilgjengelighet.



- 3) dokumentere at det gjennomføres service og kontroll av brannslukningsapparat i egen boenhet i henhold til NS 3910, hvert 5 år.